

OPERATOR REGIONAL HYDROKOV SA
SFANTU GHEORGHE
COMPARTIMENT SMI
LABORATOR APA POTABILA
Nr. inreg. 423 / 09.07.2026

CENTRALIZATOR ANALIZE PRIVIND MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE ÎN
CADRUL OPERTORULUI REGIONAL
LUNA IUNIE 2026

		PARAMETRII FIZICO-CHIMICI																	PARAMETRII BACTERIOLOGICI						
Data	Locul de prelevare	Amoniu	Nitriti	Oxidab	pH	Fier	Alum	Turbid	Cl2lib	Cl2lrg	Durit	Cloruri	Conduc la 25°	Azotati	Sulfati	Mangan	Activ alfa globala	Activ beta globala	Cul/ gust/ Miros	Clostrid. perfring	Entero	Ecoli	Bact. coli	NTG 22°C	NTG 37°C
		mg/l	mg/l	mgO ₂ /l	unit pH	mg/l	µg/l	NTU	mg/l	mg/l	°germ	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	Bq/l	Bq/l		UFC /100ml	UFC /100ml	UFC /100ml	UFC /100ml	UFC/ ml	UFC/ml
C.M.A cf Ordonanta nr.7/2023		0.5	0.5	5	6,5/9,5	0.2	200	4	0,1/0,5		≥5	250	2500	50	250	0.05	0.1	1	n.m.a		0	0	0	0	0
CONSUMATORI SFANTU GHEORGHE																									
10.06.	Cabinet Medical, str.Kos Karoly	<0.020	<0.020		7.6	<0.020		<0.41	0.12	0			671	16.136					n.m.a		0	0	0	<1	<1
17.06.	Gradinita cu Program Prelungit Pinocchio, str.Lalelei	<0.020	<0.020		7.7	<0.020		<0.41	0.08	0			679	16.16					n.m.a		0	0	0	<1	<1
29.06.	Brutaria Euroland, str.Garii nr.3	<0.020	<0.020		7.63	<0.020		<0.41	0.11	0			677	15..16					n.m.a		0	0	0	<1	<1
CONSUMATORI COVASNA																									
16.06.	Ocolul Silvic Comandau, str.Iustinian Teculescu nr.1	0.02	<0.020	1.28	7.25	0.089	138.52	5.26	0.16	0.02	2.24	8.84	97	5.95					n.m.a	0	0	0	0	<1	<1
REZERVOARE TARGU SECUIESC																									
10.06.	Rezervor Lunga	<0.020	<0.020	<0.50	7.54	<0.020		<0.41	0.08	0	19.86	13.4	716	<5.0	16.2	<0.015			n.ma		0	0	0	<1	<1
	Rezervor GA1					0.049		<0.41	0.16	0.03									n.m.a		0	0	0	<1	<1
	Rezervor GA2					0.070		0.71	0.11	0.00									n.m.a		0	0	0	<1	<1
REZERVOR VALEA CRISULUI																									
16.06.	Rezervor Valea Crisului							0.35	0.37	0.03									n.m.a		0	0	0	<1	<1
REZERVOR BODOC																									
09.06.	Rezervor Zoltan							0.75	0.05	0									n.m.a		0	0	0	<1	<1
	Rezervor Fotos							0.42	0.14	0									n.m.a		0	0	0	<1	<1
	Rezervor Anghelus							1.05	0.08	0									n.m.a		0	0	0	<1	<1
CONSUMATOR CATALINA																									
23.06.	Brutaria FULOP	0.33	<0.020	<0.50	7.14	0.049		0.51	0.05	0.25	13.62	15	521	<5.0	27.61	<0.010			n.m.a		0	0	0	<1	<1
IESIRE STATIE GHELINTA																									
30.06.	Ghelinta , Iesire statie	<0.020	<0.020	<0.50	6.88	<0.020		<0.41	0.4	0.03	10.84	56.1	431	20.22	12.07	0.06			n.m.a		0	0	0	<1	<1

APROBAT
Sef Compartiment SMI
ing.Szántó Susana



ÎNTOCMIT
Şef Laborator Apa Potabila Sf.Gheorghe
ing.Ugron Noémi

